



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»
Україна, 10029, м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 52

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № UA.P.000067-2020

Термін дії з 24 січня 2020 р. до 23 січня 2022 р.

Продукція Речовина вогнебіозахисна просочувальна «AFS-1» для
деревини та виробів з неї, I група вогнезахисної
ефективності

20.59.59
код ДКПП

код УКТЗЕД

Відповідає вимогам ДБН В 1.1-7-2016 п. 6.23, ГОСТ 30219-95 п. 3.4.1, ДСТУ 4479:2005 п. 4.1
табл. 2 (п. 2)

Виробник продукції ТОВ "НВП "АСТА", Україна, вул. Ізюмська, 5, м. Київ, 03039, код
ЄДРПОУ 41197571

Сертифікат видано ТОВ "НВП "АСТА", Україна, вул. Ізюмська, 5, м. Київ, 03039, код
ЄДРПОУ 41197571

Додаткова інформація Речовина вогнебіозахисна просочувальна «AFS-1» для деревини та виробів з
неї, що забезпечує I групу вогнезахисної ефективності за умови поверхневого
нанесення речовини на деревину з середньою витратою 642,0 г/м² (в
перерахунку на суху речовину 288,9 г/м²), що виготовляється серійно за ТУ У
20.5-41197571-002:2017 «Просочувальна вогнебіозахисна речовина для
дерев'яних конструкцій «AFS-1. ТУ» з 24.01.2020 до 23.01.2022. Технічний нагляд -
1 раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації ТОВ «Тестметрстандарт», 10029, м. Житомир,
вул. Небесної Сотні, 52, атестат акредитації
№ 10229 до 06.09.2022 р.

На підставі протоколу сертифікаційних випробувань № 7/3-2020 від 17.01.2020 (НДЦ «Пожежна
безпека» УкрНДІЦЗ, атестат акредитації № 20278), акту обстеження виробництва
від 11.12.2019.

Заступник керівника органу з сертифікації

підпис

Л.М. Лабунець
ініціали, прізвище

М.П.



Серія ТМС

Чинність сертифіката можна перевірити
за тел.: (0412) 42-00-58
№ 003534